



Общество с ограниченной ответственностью
«Теплосервис»

ООО «Теплосервис» 682711, Хабаровский край,
Солнечный район, рп. Солнечный, ул. Строи-
телей, дом.8; Тел/Факс 8(42146) 2-30-93; e-mail:
soltepservis@yandex.ru ИНН 2717005951 КПП
271701001, р/с 40702810000220005204 в Даль-
невосточном филиале ПАО «МТС-БАНК», к/с
301018107000000000838, БИК 040813838

09.09.2016 № 1170

ООО «Ника»

Генеральному директору

Е.В.Егорову

olgabudi@yandex.ru

Направление информации

На Ваше исходящее № 113 от 06.09.2016г. о границах раздела инженерных сетей многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу п. Березовый Сопка 80 отвечаем следующее .

Согласно п. 8 Правил содержания общего имущества внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, кабельного телевидения, оптоволоконной сети, линий телефонной связи и других подобных сетей), входящих в состав общего имущества, является внешняя граница стены дома.

Технические условия на установку прибора учета расхода холодной воды.

1. Узлы учета холодной воды оборудовать средствами измерения, зарегистрированными в Государственном реестре средств измерений и разместить на границе раздела балансовой принадлежности трубопроводов холодного водоснабжения в освещенных помещениях с температурой воздуха в зимнее время не ниже +5⁰С. Помещение должно иметь запирающиеся на замок двери и другие устройства, обеспечивающие сохранность приборов и исключающие несанкционированный допуск посторонних лиц.

2. Проектирование, монтаж и эксплуатация узлов учета производятся в соответствии с требованиями нормативно – технических документов, «Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации» утвержденных постановлением Правительства РФ от