



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ЯНТАРЬ"

682860, п. Ванино, Ванинский район,  
Тел/факс: (42137) 7-13-50  
Хабаровский край, ул. Чехова, 4.  
E-mail: Kommunal @ yandex.ru

№ 8/ 33 от 14.04 2016г.

Генеральному директору ООО «Олин»  
О.Г. Таракановой  
п. Октябрьский, ул. Вокзальная, 14

### ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на установку прибора учета тепловой энергии и теплоносителя  
на систему теплоснабжения жилого дома  
по адресу: п. Октябрьский, ул. Новодорожная, 14

1. Тепловая нагрузка дома согласно договору на отпуск тепловой энергии: на отопление 0,497 Гкал/час, на горячее водоснабжение 0,103 Гкал/час (НУЗ "Отделенческая больница на станции Комсомольск ОАО "РЖД" в том числе).
2. Система отопления дома 4-х трубная: диаметр труб отопления на подающем трубопроводе Ду - 150 мм., на обратном трубопроводе Ду - 150 мм., диаметр труб горячего водоснабжения на подающем трубопроводе Ду - 100 мм., на обратном трубопроводе Ду - 80 мм.
3. Для учета объема полученной тепловой энергии и теплоносителя оборудовать узел учета тепловой энергии на границе эксплуатационной ответственности на каждый ввод тепловых сетей в здание.
4. Прибор учета тепловой энергии перед установкой должен быть поверен органами Госстандарта с составлением протокола установленной формы.
5. Заключение договора со специализированной организацией, имеющей разрешение для разработки проекта на установку теплосчетчика с определением типа и рабочих параметров приборов.
6. Монтаж и эксплуатация узла учета производится в соответствии с требованиями «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя» и инструкцией изготовителей средств измерений.
7. Перед началом эксплуатации предъявить прибор учета тепловой энергии с необходимой документацией представителям энергоснабжающей организации для оформления акта допуска в эксплуатацию прибора учета.
8. При допуске в эксплуатацию узла учета представитель энергоснабжающей организации пломбирует прибор узла учета тепловой энергии и теплоносителя.
9. Представители энергоснабжающей организации осуществляют периодическую проверку узла учета тепловой энергии потребителя в присутствии представителя потребителя.

Срок действия настоящих ТУ - 2 года.

Первый заместитель руководителя -  
финансовый директор ООО «Янтарь»

*Тараканова О.Г.*  
*Тараканова О.Г. 14.04.16г.*  
*Наумов*  
А.А. Наумов