

Муниципальное унитарное предприятие  
МУП «Новатор»  
Хабаровского муниципального района  
Хабаровского края  
ИНН / КПП 2720052609/272001001  
ОГРН 1152720001136  
680539 Хабаровский район  
с. Мирное, ул. Клубная, 3  
e-mail: [novator.mup@yandex.ru](mailto:novator.mup@yandex.ru)

Вр.и.о. директора НО  
«Региональный оператор-Фонд  
капитального ремонта  
многоквартирных домов в  
Хабаровском крае

А.В. Сидоровой

Исх. № 101/15 от 04.12.2015 г.  
На № 09-05/8796 от 04.12.2015 г.

### Технические условия

На установку прибора учета тепловой энергии на многоквартирный жилой дом  
№ 9 по ул. Изотова в с. Князе-Волконское.

Действуют с 05.12.2015 г. по 01.10.2017 г.


Тепловая нагрузка объекта:  $Q = 0,07199$  Гкал/час, система отопления закрытая.  
Теплоснабжение обеспечивается согласно разработанного и утвержденного  
температурного графика для местного источника теплоснабжения.

1. Произвести монтаж теплового узла системы отопления на вводе в здание.  
Тепловой узел оборудовать шаровой запорной арматурой.
2. Место установки прибора учета тепла - в помещении теплового узла здания.  
Тип приборов и комплектацию узла учета применить в соответствии с  
«Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя Постановления  
Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034» и «Перечня приборов учета  
тепла, допущенных для коммерческого учета тепловой энергии в системах  
теплопотребления и имеющих сертификаты Госстандарта РФ»: сертифицированный или ультразвуковой модульный счетчик (расходомер) с  
аппаратно-программной версией с действующими свидетельствами о  
поверке средств измерений, входящих в их комплект и имеющий функции  
показаний как потребленной тепловой энергии так и теплофикационной  
воды.
3. Установку прибора учета, монтаж оборудования произвести в соответствие  
разработанного паспорта на узел учета, инструкций изготовителя прибора.  
Паспорт узла учета согласовать с МУП «Новатор».
4. Монтаж прибора учета тепла произвести специализированной организацией,  
имеющей лицензию на производство данного вида работ.
5. Предоставить договор на сервисное обслуживание пункта учета тепла со  
специализированной организацией и представляющей ежемесячный отчет о  
потребленной тепловой энергии и теплофикационной воды по показаниям  
установленного прибора в расчетный отдел МУП «Новатор».
6. Границу эксплуатационной ответственности установить по входной  
запорной арматуре в пункте учета тепла.



7. Назначить ответственное лицо за организацию учета тепловой энергии, сохранность приборов учета и правом представлять интересы собственников квартир в теплоснабжающей организации МУП «Новатор».
8. Пункт учета принимается в эксплуатацию после подписания Акта приемки приборов учета тепла МУП «Новатор».

Директор



Д.А. Туктамышев